

**Проект: Відновлення об'єктів системи водопостачання та водовідведення у  
Великодимерській селищній територіальній громаді Броварського району  
Київської області**

**Тендер: VDM\_WW\_1 «Проектування, постачання та будівельно-монтажні роботи з  
реконструкції очисних споруд каналізації с. Шевченкове Броварського району  
Київської області»**

**Зміна №2 від 26.02.2024 р. до Тендерної документації від 24.01.2024 р.**

У зв'язку із виявленими невідповідностями в Тендерній документації VDM\_WW\_1, цією  
Зміною №2 до тендерної документації Замовник вносить зміни до:

**1. Розділу III Тендерні форми, а саме до Прейскурантів**

Опис пункту 1.4.4 Прейскуранту 1.4 Технологічне обладнання очисних споруд викласти в наступній редакції: *«Насос фекальний, продуктивність 32м3/год».*

Оновлена версія VDM\_WW\_1\_III\_Прейскуранти додається (Додаток 1 до Зміни №2).

**2. Розділу IV Вимоги Замовника**

Інформацію в пункті **3.3.2.9 Вузол зневоднення осаду** змінити і викласти в наступній редакції:

<b>Оригінальний варіант</b>	<b>Нова редакція</b>
..... <i>Всі відфільтровані домішки, сміттєві компоненти, зважені речовини, надлишковий біологічний мул, промивки фільтрувального обладнання направляють до контейнеру для нормалізації потоку перед блоком шнекових дегідраторів.....</i>	..... <i>Надлишковий біологічний мул та осад з вторинних відстійників направляють до контейнеру нормалізації потоку перед блоком шнекових дегідраторів.....</i>

**3. Схеми\_принципової\_технологічної VDM\_WW\_1\_Додаток IV.4.1.**

Принципова технологічна схема відкоригована згідно із оновленим п.3.3.2.9 Розділу IV Вимог Замовника.

Оновлена версія VDM\_WW\_1\_Додаток IV 4.1. Схема принципова технологічна додається (Додаток 2 до Зміни №2).

Інші положення тендерної документації залишаються без змін.